



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ

ФИЛИАЛА "НЕВСКИЙ" ОАО "ТГК-1"

191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., 11  
тел: (812) 271 8459, факс: (812) 271 0922

Генеральному директору

ЗАО Объединение

«Комплексная автоматизация»

Карпикову В.П.

02.04.07 № 201-510

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ОТЗЫВ

о работе предприятия ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация»  
на ЭС-1 и ЭС-3 Центральной ТЭЦ ТГК-1.

Персоналом ЗАО Объединение «Комплексная автоматизация» на ЭС-1 и на ЭС-3  
Центральной ТЭЦ в 2006 году и в начале 2007 года были выполнены следующие работы:

- Ремонт схем управления запорной и регулирующей арматурой, ремонт кабельных трасс на котлах КВГМ-100 ст. №№ 7-8 ЭС-1.
- Замена импульсных линий приборов контроля уровня в барабане, расхода пара, расхода и давления питательной воды котлов ст. № 2 и ст. № 4 на ЭС-1.
- Ремонт схем управления КДУ РОУ №1-5 на ЭС-1
- Ремонт кабельных трасс, замена контрольных кабелей, ремонт схем температурного контроля перегретого пара, уходящих газов, воздуха, питательной и сетевой воды на котлах ст. №№ 1 – 6 ЭС-3.
- Ремонт КИПиА вспомогательного оборудования (дренажных баков №№ 1-3; коллектора сетевой воды; основных №1-4 и пиковых бойлеров №1-7) на ЭС-3.
- Ремонт схем температурного контроля ТГ №№ 1-2 на ЭС-3.
- Замена импульсных линий и ремонт схем измерения давления воды сетевых насосов №3, №5; питательных насосов № 2, 3, 4; дренажных насосов № 1, 2, 3; давления городской воды на ЭС-3.

Работы выполнены в соответствии с Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 в срок и с хорошим качеством. Квалификация персонала соответствует видам выполняемых работ.

Считаем целесообразным дальнейшее сотрудничество наших предприятий при проведении ремонтных, монтажных и наладочных работ в 2007 году.

Главный инженер



Е.Л. Сонин